



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Г

ООО «Юнилин»

Г

**Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ярославской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

ул. Чкалова д. 4, г. Ярославль, 150054

тел.(4852) 73-62-69; факс (4852) 73-20-52

E-mail:mail@fguz.yar.ru; http://fguz.yar.ru

ОКПО 76534939 ОРГН 1057601089798

ИНН 7606053148 КПП 760601001

«9» 09 2013 № 20/7734-21

на исх. №

от

Г

Г

**Экспертное заключение  
на соответствие действующим государственным санитарно-  
эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим  
регламентам**

**ОКП II**

№ 29 от «06» 09 2013г.

Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что продукция

**Покрытие напольное поливинилхлоридное  
модульное торговых марок «Quick-Step» и «Pergo»**

изготовленная в соответствии с -----

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-  
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать  
полное наименование санитарных правил): Единым санитарно-эпидемиологическим и  
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. №  
299).

**Организация – изготовитель:**

UNILIN BVBA

**Получатель санитарно-экспертного заключения:**

ООО «Юнилин», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 22  
(Российская Федерация).

**Основанием для признания продукции, соответствующей** (~~не  
соответствующей~~) **государственным санитарно-эпидемиологическим  
правилам и нормативам являются** (перечислить рассмотренные протоколы  
исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные  
документы): паспорт безопасности, протокол лабораторных исследований № 6323 от  
28.08.2013г АИЛЦ ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»,

зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU.0001.510110 от 14.06.2013 г., действителен до 14.06.2018.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	
	Факт.	Единые требования
Миграция в воздушную среду, мг/м <sup>3</sup> :		
формальдегид/20 <sup>0</sup> С	<0,01	0,01
формальдегид/40 <sup>0</sup> С	0,0090+-0,0019	0,01
дибутилфталат/20 <sup>0</sup> С	<0,002	0,1
дибутилфталат/40 <sup>0</sup> С	<0,002	0,1
диоктилфталат/20 <sup>0</sup> С	<0,002	0,02
диоктилфталат/40 <sup>0</sup> С	<0,002	0,02
Запах/воздух 20 <sup>0</sup> С, балл	0	2
Запах/воздух 40 <sup>0</sup> С, балл	0	2

**Область применения:** в строительстве.

Главный врач

Заведующий санитарным отделом  
Врач санитарного отдела



**Н.Л. Карпов**

Борисова Л.Ю.  
Сперанская Н.Н.