

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



№ RU C-NL.ПБ09.В.00295/21

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),  
Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково,  
микрорайон Промышленный, дом 3,  
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Тел.: + 7 (48434) 4-18-45, E-mail: Moscow-office@forbo.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Forbo Novilon B.V.,  
Адрес (место нахождения): Parallelweg 45, NL-7741 KA Coevorden, Netherlands,  
Адрес производства продукции: Parallelweg 45, NL-7741 KA Coevorden, Netherlands,  
Регистрационные сведения на территории иностранного государства: NL004273990B01,  
УНП/GLN (уникальный номер предприятия / Global Location Number: 9501101020016.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва,  
пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное гомогенное коммерческое в виде рулонов, толщиной 2,0 мм,  
с поверхностной плотностью от 2.7 кг/м2 до 2.9 кг/м2, коллекций: Sphera Element,  
Sphera Energetic, Sphera Essence, Sphera Elite, Sphera Evolution, Sphera SD, Sphera  
ES, изготовленное в соответствии с технической документацией завода  
изготовителя.  
Серийный выпуск

код  
ОКПД2: 22.23.15

Код ТН  
ВЭД ЕАЭС 3918 10 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1194/ТР от 22.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ RU.3713.7850 от 30.11.2021 г. до 30.11.2024 г., выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13АВ68.

Схема сертификации 5С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

Срок хранения — 18 месяцев; Срок службы или ресурс продукции — 15 лет.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.12.2021 по 22.12.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

