



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «07» 02 20 17 г.

№ 115 r / 2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2507/17

от

6 февраля 2017 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг»
Адрес: Россия, 249855, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Промышленный мкр-н, д. 3

Организация-изготовитель: "Forbo Novilon B.V."
Адрес: НИДЕРЛАНДЫ, De Holwert 12 NL-7741, KC Coevorden, the Netherlands

Наименование продукции: «Покрытие напольное гомогенное коммерческое в виде рулонов, толщиной 2,0 мм, с поверхностной плотностью 2,9 кг/м² коллекции Sphera»

Код ТН ВЭД: 3918 900 000

Область применения: используется в качестве напольного покрытия для внутренней отделки жилых, общественных зданий и сооружений, в школьных, дошкольных и медицинских учреждениях, транспорте, а также в чистых помещениях и производственных помещениях с высокой нагрузкой

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-87-16 от 2 февраля 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы).

| № | Определяемые показатели | Единица измерения | значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания | № пробы | Результаты испытаний |
|---|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Формальдегид | мг/м ³ | 0,1 | МУК 4.1.1272-03 | 87СХТ | < 0,001 < 0,001 |
| 3 | Водород цианистый | мг/м ³ | 0,01 | МР 01.022-07 | 87СХТ | < 0,001 < 0,001 |
| 4 | Бутилацетат | мг/м ³ | 0,1 | МР 01.022-07 | 87СХТ | < 0,03 < 0,03 |
| 5 | Спирт изопропиловый | мг/м ³ | 0,2 | МР 01.022-07 | 87СХТ | < 0,01 < 0,01 |
| 6 | Спирт метиловый | мг/м ³ | 0,5 | МР 01.022-07 | 87СХТ | < 0,3 < 0,3 |
| 7 | Этиленгликоль | мг/м ³ | 0,3 | МР 01.022-07 | 87СХТ | < 0,001 < 0,001 |
| 8 | Запах | балл | 2 | МУ 2.1.2.1829-04 | 87СХТ | 1 |
| 9 | Индекс токсичности | % | 70-120 | МР №29 ФЦ/4746 | 87СХТ | 75,0 |

По результатам проведенных испытаний продукции: «Покрытие напольное гомогенное коммерческое в виде рулонов, толщиной 2,0 мм, с поверхностной плотностью 2,9 кг/м² коллекции Sphera» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Покрытие напольное гомогенное коммерческое в виде рулонов, толщиной 2,0 мм, с поверхностной плотностью 2,9 кг/м² коллекции Sphera» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин