

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01266

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Баффл Акустик» ИНН 9713011019, ОГРН 1247700121481. Адрес: 127299, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коптево, улица Большая Академическая, дом 4, строение 1, помещение 1/п, Телефон: +79646317849. E-mail: baffle-acoustic@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Баффл Акустик» Адрес: 249035, Россия, Калужская область, город Обнинск, Пяткинский проезд, дом 14, строение 4

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СД Испытания». ОГРН 1257700057812
125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Потолки подвесные из минерального стекловолокна различных размеров и форм, торговой марки «Baffle Acoustic». Выпускаемые по ГОСТ Р 58324-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД2
22.23.19**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которым (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Группа токсичности - Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);

код ТН ВЭД
6806 90 000 0**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1266-07/2025 от 25.07.2025г.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.004 выдан 23.02.2025.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ Р 58324-2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2025 по 24.07.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин