



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ЛБ04.Н.00457

№ ПС 01495

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СМ ПЛЮС»
(ООО «СМ ПЛЮС»)
Юридический адрес: 142184, Московская область, г. Подольск,
Поселок Подольской Машинно-Испытательной Станции,
ул. Промышленная, дом 3ж, стр.3, этаж 1, пом.4.
ОГРН 1187746784180, ИНН 7724452036, КПП 507401001.
Телефон: +7 495-988-74-06

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СМ ПЛЮС»
(ООО «СМ ПЛЮС»)
Юридический адрес: 142184, Московская область, г. Подольск,
Поселок Подольской Машинно-Испытательной Станции,
ул. Промышленная, дом 3ж, стр.3, этаж 1, пом.4.
ОГРН 1187746784180, ИНН 7724452036, КПП 507401001.
Телефон: +7 495-988-74-06

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. E-mail: info@sertst.ru
Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712
Свидетельство № ССГБ RU.ЛБ04 до 02.03.2023

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели потолочные металлические и гипсометаллические SM CLIP-IN 1200; SM CLIP-IN 600 ; SM CLIP-IN 300; SM CLIP-IN 595 SM CLIP-IN 590; SM AST 1200 ; SM AST 600 ; SM AST 595 ; SM AST 590; SM AST 1195, торговая марка SM CLIP-IN; SM AST. Выпускается по ТУ 25.99.29-001-32657457-2020 «Панели потолочные металлические и гипсометаллические». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", метод испытания I (раздел 6) , ОКПД2 класс горючести – НГ. 25.99.29

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследования № 00457/ЕМ-20 от 18.11.2020 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ЛБ04 до 02.03.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.11.2020 по 17.11.2023

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Королев С.А.

