

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00672/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСКОМ» (ООО «ЭСКОМ»).

Место нахождения: 127273, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОТРАДНАЯ, ДОМ 18, КВАРТИРА 195.
ОГРН 1207700203600, ИНН 9715385210. Телефон: +74957750296, адрес электронной почты: info@escom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСКОМ» (ООО «ЭСКОМ»).

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601144, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕТУШКИ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 158.

ОГРН 1207700203600, ИНН 9715385210. Телефон: +74957750296, адрес электронной почты: info@escom.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия ковровые напольные, тафтинговые, в плитках, т.з. «ESCOM», марок: OBJECT, OBJECT ART, OBJECT VOGUE, OBJECT NEON, FIELD, GRADIENT, OFFLINE, COLOR, GROOVE, GROOVE TONES, GROOVE BRICK, JETSET, INFLUENCE, STREAM, ONE WAY, AMAZON, TRANSITION, CONCEPT, NEW SPACE, CORAL, BLOCK, STITCH, RAINBOW, CITY, CITY LINE, CITY FIELD, ELEGANCE, OCEAN, HOTEL CLASSIC, PRESTIGE, SERENADE, SAND and STONE, в составе из нити 100% полиамида, тип ворса петлевой и разрезной, на подложках bitumen (битумно-меловая) и comfort (полиэстер), высотой ворса от 1,0 до 5,5 мм, общей толщиной от 5,0 до 9,5 мм, общей поверхностной плотностью от 3800 до 4800 г/м², выпускаемые по ТУ 13.93.13-001-44549903-2020 «КОВРОВАЯ ПЛИТКА «ESCOM».

код ОКПД 2 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС 5703 20 920 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ППБ-877/10-2021 от 05.10.2021 года, ППБ-878/10-2021 от 05.10.2021 года, ППБ-879/10-2021 от 05.10.2021 года, ППБ-880/10-2021 от 05.10.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Акта анализа состояния производства № 992-СС/09-2021 от 16.09.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классы пожарной опасности строительных материалов определены, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению №1 на 2 листах.

Материал хранить в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок – не более 12 месяцев с момента их изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.10.2021 по 07.10.2026



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2974182/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **RU C-RU.ПБ68.В.00672/21**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


На стандарты и иные документы, примененные при сертификации


Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрывтия ковровые напольные, тафтинговые, в плитках, т.з. «ESCOM», марок: OBJECT, OBJECT ART, OBJECT VOGUE, OBJECT NEON, FIELD, GRADIENT, OFFLINE, COLOR, GROOVE, GROOVE TONES, GROOVE BRICK, JETSET, INFLUENCE, STREAM, ONE WAY, AMAZON, TRANSITION, CONCEPT, NEW SPACE, CORAL, BLOCK, STITCH, RAINBOW, CITY, CITY LINE, CITY FIELD, в составе из нити 100% полиамида, тип ворса петлевой и разрезной, на подложке bitumen (битумно-меловая), высотой ворса от 1,0 до 3,5 мм, общей высотой от 5,0 до 7,5 мм, общей поверхностной плотностью от 3800 до 4200 г/м². Класс пожарной опасности строительных материалов– КМ2.		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрывтия ковровые напольные, тафтинговые, в плитках, т.з. «ESCOM», марок: OBJECT, OBJECT ART, OBJECT VOGUE, OBJECT NEON, FIELD, GRADIENT, OFFLINE, COLOR, GROOVE, GROOVE TONES, GROOVE BRICK, JETSET, INFLUENCE, STREAM, ONE WAY, AMAZON, TRANSITION, CONCEPT, NEW SPACE, CORAL, BLOCK, STITCH, RAINBOW, CITY, CITY LINE, CITY FIELD, в составе из нити 100% полиамида, тип ворса петлевой и разрезной, на подложке comfort (полиэстер), высотой ворса от 1,0 до 3,5 мм, общей высотой от 5,0 до 9,0 мм, общей поверхностной плотностью от 3800 до 4200 г/м². Класс пожарной опасности строительных материалов– КМ2.		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2974182/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **RU C-RU.ПБ68.В.00672/21**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрывтия ковровые напольные, тафтинговые, в плитках, т.з. «ESCOM», марок: ELEGANCE, OCEAN, HOTEL CLASSIC, PRESTIGE, SERENADE, SAND and STONE, NATURE, в составе из нити 100% полиамида, тип ворса петлевой и разрезной, на подложке bitumen (битумно-меловая), высотой ворса от 3,5 до 5,5 мм, общей высотой от 8,50 до 9,5 мм, общей поверхностной плотностью от 4200 до 4800 г/м ² . Класс пожарной опасности строительных материалов— КМЗ.		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрывтия ковровые напольные, тафтинговые, в плитках, т.з. «ESCOM», марок: ELEGANCE, OCEAN, HOTEL CLASSIC, PRESTIGE, SERENADE, SAND and STONE, NATURE, в составе из нити 100% полиамида, тип ворса петлевой и разрезной, на подложке comfort (полиэстер), высотой ворса от 3,5 до 5,5 мм, общей высотой от 8,50 до 9,5 мм, общей поверхностной плотностью от 4200 до 4800 г/м ² . Класс пожарной опасности строительных материалов— КМЗ.		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (РП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2974182/baseInfo>