

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ74.В.00200/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0022124

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРТИГО»
Место нахождения: 191119, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛИГОВСКИЙ, ДОМ 111-113-115, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 307А.
ОГРН: 1157847165706, Телефон: +78124016171, E-mail: info@vertigotile.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHANGJIAGANG YIHUA RUNDONG NEW MATERIAL CO.,LTD
Место нахождения: КИТАЙ, YANGSHE TOWN INDUSTRY DEVELOPMENT AREA, Zhangjiagang, Jiangsu, China
Телефон: +008651258980227, E-mail: Jean@yihuaplastic.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +78125078375. E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Виниловое гетерогенное напольное покрытие в плитках с покрытием из поливинилхлорида, толщиной покрытия от 0,3 мм до 0,7мм, применяемое для внутренней отделки помещений, общей толщиной от 2,5 мм до 5,0 мм, плотностью от 1640 до 2000 кг/м³, коллекции VERTIGO Trend, VERTIGO Click, VERTIGO Loose Lay, выпускаемое по технической документации изготовителя.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД: 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ). Приложение. Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2, согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0019556).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № НМ93-173/11-2020 от 09.11.2020 года, выданный испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93. Акт анализа состояния производства № 204-СС/10-2020 от 09.10.2020 года, выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2020

по 08.11.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

Н.А. Федорова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

С.Н. Лесин

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-CN.ПБ74.В.00200/20
(обязательная сертификация)

№ 0019556

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации


Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п.4.20	Умеренноопасные по токсичности (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Н.А. Федорова

инициалы, фамилия

С.Н. Лесин

инициалы, фамилия