



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

от « 06 » 06 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.П.

№ 8326 / 2017



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 2793/17

от

1 июня 2017 г.

**Организация-заявитель:** ООО «Винтек Пластик»

Адрес: 142256, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский район, поселок Шарапова-Охота, территория ООО «Винтек Пластик», строение 1

**Организация-изготовитель:** ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI A.S.

Адрес: ТУРЦИЯ, ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2, KISIM MAH. 21. CADDE No:3, ANTALYA/TURKIYE

**Наименование продукции:** «Покрытие напольное кварц-виниловое Т.М. «ADOFloor» в плитках толщиной от 2 до 7мм, с замковым и клеевым способом укладки»

**Код ТН ВЭД:** 3918 10 100 0

**Область применения:** напольное покрытие для жилых, промышленных и общественных зданий, в т. ч. детских и лечебно-профилактических учреждений.

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-426-17 от 29 мая 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Дибутилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	426СХТ	<0,1 <0,1
3	Диоктилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	426СХТ	<0,02 <0,02
4	Хлористый водород	мг/м <sup>3</sup>	0,10	МУК 4.1.607-96	426СХТ	0,01 0,01
5	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	МУК 4.1.1272-03	426СХТ	<0,01 <0,01
6	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	426СХТ	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	426СХТ	90,7

По результатам проведенных испытаний продукции: «Покрытие напольное кварц-виниловое Т.М. “ADOFloor” в плитках толщиной от 2 до 7мм, с замковым и клеевым способом укладки» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Покрытие напольное кварц-виниловое Т.М. “ADOFloor” в плитках толщиной от 2 до 7мм, с замковым и клеевым способом укладки» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин